CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

ENGITECHS
19 rue des Alouettes
49450 Saint Macaire en Mauges, France

Attestons que le matériel suivant :

Nom : SE1030
Références : SE1030BL30,SE1030BL40
Type : Spot LED 10 W
Classe III
IP54 (IP du spot)
Livré avec driver de classe II
IP20 (IP du driver)

Satisfait aux exigences des Directives suivantes et est conforme aux normes Harmonisées suivantes :

DBT 2014/35/UE	
NF EN 60598-1 : 2021 NF EN 60598-1/A11 : 2022	Luminaires - Partie 1 : exigences générales et essais - Luminaires
NF EN 60598-2-2 : 2012	Luminaires - Partie 2-2 : Luminaires encastrés
CEM 2014/30/UE	
NF EN 61547 : 2009	Équipements pour l'éclairage à usage général - Exigences concernant l'immunité CEM
NF EN 61000-3-2 : 2019 NF EN 61000-3-2/A11 : 2021	Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < ou = à 16 A par phase)
NF EN 61000-3-3 : 2013 NF EN 61000-3-3/A1 : 2019 NF EN 61000-3-3/A2 : 2021	Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-3 : limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné inférieur ou égal à 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel
NF EN IEC 55015 : 2019 NF EN IEC 55015/A11 : 2020	Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues
RoHS 2017/2102/UE + 2015/863/UE + 2011/65/UE	
NF EN IEC 63000 : 2018	Produits électrotechniques - Détermination des niveaux en six substances réglementées (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, diphényles polybromés, diphényléthers polybromés)
Eco-conception ErP 2009/125/CE ainsi que les règlements associés	

Fait à : Saint Macaire en Mauges
Le : 03/02/2025

Eddy DAVID
Directeur général